

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika
Autorizovaná osoba 202
Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Číslo: **202/C5/2026/B-01143-26**

Revize č.: **0**

vydaný Výrobci: Ondřej Šeďa
Boženy Němcové 741/55
691 45 Podivín
Česká republika

Identifikační číslo: 08810800

stavební výrobek: Čistírny odpadních vod

Typové označení: ReCOVary

varianty: viz 2. strana

Místo výroby: Ondřej Šeďa
Boženy Němcové 741/55
691 45 Podivín
Česká republika

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ), autorizovaná osoba č. 202 (AO), potvrzuje, že přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, počáteční prověrku v místě výroby a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-00384-26 ze dne 2026-05-04 vydaným AO s platností omezenou do 2028-07-31, a že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-18289/TZ ze dne 2026-07-27, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2026-07-28 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění, nebo pokud AO tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá AO zprávu, kterou předá výrobci.

+

+

+

+

Platnost od: 2026-07-28

Ivana Moravcová
představitel autorizované osoby

Tento dokument je zabezpečený a po elektronickém podepsání chráněný proti změnám. Platnost el. podpisu ověřte kliknutím na jeho ikonu.

Přehled variant:

Název typové řady	Jednotlivé typy	Objem nádrže	Hmotnost	Jmenovité napětí / Jmenovitá frekvence	Jmenovitý elektrický příkon	Stupeň ochrany krytem	Rozměry
		[l]	[kg]	[V / Hz]	[kW]	[-]	[mm]
ReCOVery Bio	2.2	1000	220	230 / 50	0,77	IP 65	1650*890*2010
	5.0	1600	320		0,96		1810*1090*2010
ReCOVery Discontinuous	DA200	300	80	230 / 50	1,38	IP 65	1390*850*1800
	DA500	650	130		1,38		1390*850*1960
	DA800	950	160		1,51		1590*1046*2130
ReCOVery Flot	1.0	1500	120	3x400 / 50	2,35	IP 65	1800*1000*2200
	2.5	2000	170		2,46		2000*1190*2300
	3.5	3200	250		4,39		2100*1500*2400
	5.0	4500	310		4,52		2100*1600*2400